

施設運転条件

各施設における流入水質・水量及び3年間の想定水量の状況は、次のとおりである。

1. 流入下水量の実績 単位：m³/年度

項 目	令和2年度	令和3年度
土佐さめうらクリーンセンター	210,245	209,773
相川クリーンセンター	35,624	32,133
地藏寺クリーンセンター	8,974	10,839
西石原クリーンセンター	6,111	5,676
平石クリーンセンター	2,739	2,952

2. 過去の流入水質（令和3年度）

項 目	BOD (mg/l)		SS (mg/l)	
	平均	最大	平均	最大
土佐さめうら クリーンセンター	142	190	134	190
相川クリーンセンター	100	140	117	220
地藏寺クリーンセンター	146	190	173	240
西石原クリーンセンター	62	110	66	120
平石クリーンセンター	－*	－*	－*	－*

注*) 水質安定しているために当期間においては流入水質未測定

3. 過去の放流水質（令和3年度）

項 目	BOD (mg/l)		SS (mg/l)	
	平均	最大	平均	最大
土佐さめうら クリーンセンター	4.0	7.7	2.3	3.6
相川クリーンセンター	13.5	22.0	6.8	11.0
地藏寺クリーンセンター	13.3	22.0	5.2	11.0
西石原クリーンセンター	3.5	7.7	4.2	10.0
平石クリーンセンター	15.0	21.0	4.0	5.0

4. 想定する総流入下水量

単位：m³/年度

項 目	5年度	6年度	7年度
土佐さめうら クリーンセンター	210,000	同左	同左
相川クリーンセンター	35,000	同左	同左
地藏寺クリーンセンター	10,000	同左	同左
西石原クリーンセンター	6,000	同左	同左
平石クリーンセンター	2,900	同左	同左

注*) 接続状況により変動の可能性あり