

令和8年度土佐町小中学校体育館LED照明交換工事

No.	質疑	回答
1	既設照明器具のメーカーおよび品番等の仕様を教えてください	製品名：LumiDas-SL モデル名：SL80-100/280VH
2	更新予定の照明器具および電源装置の仕様を教えてください	形式：MCC3030N-L08/P10（広角タイプ） 定格消費電力：285W 定格光束：36,600lm 固有エネルギー消費効率:128lm/W 光源色温度：5,000k相当（昼白色タイプ） 平均演色性：Ra80以上 配光角度：83度 器具材質：アルミニウム合金 全面カバー材質：強化ガラス IP保護等級 器具：IP65 電源：IP67 器具寸法：φ371×H297mm 電源寸法：W251×D98×H45mm 器具重量：5.3kg 電源重量：1.9kg 使用温度範囲 器具-20～60度 電源-20～50度 LEDモジュール寿命：60,000時間 電源電圧：AC108～305V 光源光束：45,200lm 電源周波数：47～63Hz 耐雷サージ・コモンモード(ライン・アース) 10KV ノーマルモード(ライン・ライン) 6KV オプション：調光機能 ケーブル長 塗装 上記と同等以上の照明器具及び電源装置とする
3	図面を示してほしい	配置図は別途添付 【配置面についての説明】 ○交換を予定しているLEDは別添ファイル『LED配置図（交換場所を赤枠で表記）』による。 ○2重の赤枠は完全に切れているもの。それ以外については照度が落ちているものを優先し交換を予定しているが、これよりも照度が落ちているものがあればそちらを優先し交換するものとする。