

仕様書

1. 規格等について

(2) 移動式エアコン（土佐町小中学校体育館・土佐町小中学校武道館）

項目	内容
台数	体育館7台・武道館2台
相当馬力	6馬力以上
冷房能力	14.0kw以上
暖房能力	16.0kw以上
能力目安	180㎡/台 程度
電源	三相200v50/60Hz（ELB40A）
重量	290Kg以内
運転電流	13.7A（最大27A）
運転音	65dB以内
その他	・オプション 排熱ダクトセット9セット（排気ダクトフード） （体育館7セット・武道館2セット）

2 納期

令和9年3月31日までに町が指定する場所に収めること。できる限り早期に納品すること。

3 共通仕様

- ・配送料を含めること。

4 質問事項

仕様書の不明な点は、下記担当者までお問い合わせください。

担当者
土佐町役場 総務課 島崎
TEL:0887-82-0480